

【条件付一般競争入札用】

様式第4号

令和8年6月9日

入札業者 各位

北上地区消防組合事務局長

質問回答書

次の工事について、下記のとおり質問がありましたので、次のとおり回答します。
記

入札番号	第 1	入札日	令和8年6月19日
工事名	北上地区消防組合消防本部庁舎建設用地造成工事		

【質問事項】

- 1 設計内訳書に内1号、内2号、内3号内訳書及び付随の単価表の提示願います。
- 2 安定処理の消石灰はバラ、プレコンのどちらでしょうか。
- 3 プレキャスト擁壁工図面割付図(8)に水抜穴高さ調整、短切加工の記述がありますが設計内訳書にはコーナー以外の計上項目ありません。全て標準タイプの材料計上でしょうか。その場合、変更協議は可能でしょうか。
- 4 現場打ち集水桝の積算条件を教えてください
- 5 コンクリートについて、特記仕様書と設計内訳書で生コン材料が違いますがどちらでしょうか。特記仕様書(早強)の場合、材料への冬季割増加算及びジェットヒータ養生など計上していますか。

【回 答】

- 1 設計内訳書に「一式当り内訳書」を追加し差し替えを行っています。
- 2 「バラ」を採用しています。
- 3 コーナー用は見積単価での積算、標準の水抜穴高さ変更は物価資料を準用しています。設計変更協議の対象とします。
- 4 次のとおりとなります。

単 83号 : 0.36m ³ 超 0.38m ³ 以下	単 131号 : 0.32m ³ 超 0.34m ³ 以下
単 84号 : 0.55m ³ 超 0.58m ³ 以下	単 132号 : 0.36m ³ 超 0.38m ³ 以下
単 85号 : 1.90m ³ 超 2.00m ³ 以下	単 133号 : 1.15m ³ 超 1.22m ³ 以下
単 86号 : 1.61m ³ 超 1.70m ³ 以下	単 134号 : 1.36m ³ 超 1.44m ³ 以下
単 87号 : 0.46m ³ 超 0.49m ³ 以下	単 135号 : 1.44m ³ 超 1.52m ³ 以下
- 5 設計内訳書「BB(高炉)」が正しいです。特記仕様書を修正し差し替えを行っています。

北上地区消防組合事務局

TEL : 65-5171