

【条件付一般競争入札用】

様式第4号

令和8年6月9日

入札業者 各位

北上地区消防組合事務局長

質問回答書

次の工事について、下記のとおり質問がありましたので、次のとおり回答します。
記

入札番号	第 1	入札日	令和8年6月19日
工事名	北上地区消防組合消防本部庁舎建設用地造成工事		

【質問事項】

- 1 本工事の予定価格の算出について、設計内訳書における単価の決定は北上市又は岩手県どちらの積算要領等により決定されているのでしょうか、ご教示願います。
- 2 設計内訳書（単8号、単9号）について、使用材料は消石灰又は湿潤消石灰のどちらを採用されているか、ご教示願います。また、材料単価は物価資料に基づく単価と考えて見積もって良いでしょうか。
- 3 設計内訳書（単33号）について、コンクリート打設方法はバックホウ打設と考えて見積もって良いでしょうか。
- 4 設計内訳書（単38号）について、コンクリート打設方法はコンクリートポンプ車打設と考えて見積もって良いでしょうか。
- 5 設計内訳書（単39号）について、溶接金網の割増は考慮されていると考えて見積もって良いでしょうか。

【回 答】

- 1 「土木工事標準積算基準書(岩手県県土整備部)」に準拠しています。
- 2 通常の消石灰を採用しています。また、物価資料単価にて積算しています。
- 3 人力打設です。
- 4 ポンプ車打設です。
- 5 100m² 当たり材料 100m² の使用として積算しています。

北上地区消防組合事務局
TEL : 65-5171